

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 90п-18-2023 Кушевский район, п. Первомайский, ул. « 21 » сентября 2023 г.
Красная, 1
(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 9, Краснодарский край, Кушевский район, поселок Первомайский, улица
Красная, 1
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: покрытие проездов, подходов, дорожек на собственной территории детского сада имеет многочисленные дефекты, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); в туалетных всех 5-ти групп отсутствуют умывальные раковины для персонала с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21); мытье кухонной посуды осуществляется в одной ванне, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом (бытовая ванна), при норме – не менее 2-х ванн, что является нарушением табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; на пищеблоке отсутствует моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды для обработки сырой птицы (имеется 2 моечных ванны с маркировкой «мясо/рыба», «овощи», при норме не менее 3-х), что является нарушением табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол без деревянной столешницы (применяется съемная доска), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; в овощехранилище (подвале) стены имеют многочисленные дефекты и повреждения (местами отсутствие покрытия – штукатурки), полы представлены бетоном, также имеют повреждения, неровности, стены и полы выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать покрытие проездов, подходов, дорожек на собственной территории детского сада без дефектов, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

2. Оборудовать в туалетных всех 5-ти групп умывальные раковины для персонала с подводкой холодной и горячей воды, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

3. Оборудовать на пищеблоке 2-х секционную ванну для мытья кухонной посуды, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

4. Оборудовать на пищеблоке моечную ванну с подводкой холодной и горячей воды для обработки сырой птицы, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

5. Оборудовать на пищеблоке для работы с тестом цельнометаллический производственный стол с деревянной столешницей, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

6. Привести в овощехранилище (подвале) стены и полы в соответствии с требованиями: без дефектов, неровностей и повреждений отделочными материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию, п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 01.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9, Краснодарский край, Кушевский район, поселок Первомайский, улица Красная, 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Моренко О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» сентября 2023г.


(подпись)

Новикова Л.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kuschevsky@mo.krasnodar.ru
Кушевский район, ст-ца Кушевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кушевский район

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582764

Владелец Новикова Лилия Владимировна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025