

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т. 8(861)991-07-48

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушевского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

ст. Кушевская пер. Куцева, 56, тел. 8(86168) 57764, E-mail: ogpn\_29@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Василенко Д.В.*

Отдел надзорной деятельности и про- № 38  
филактической работы Кушевского  
района управления надзорной деятель-  
ности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по  
Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)

от « 11 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин.

« 26 » февраля 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 26 » февраля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью исполнение плана  
плановых проверок на 2021

Лицо проводившее проверку: *старший дознаватель, Государственный инспектор Кушевского рай-  
она по пожарному надзору Дежин Владимир Николаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-  
ние детский сад общеразвивающего вида № 9 п.Первомайский, ул. Красная, 1*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий Новикова Лилия Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	отсутствуют двери предусмотренные проектной документацией здания.	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 16 (д) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.07.2021	
2	полы на путях эвакуации выполнены из горючих материалов	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.2 Свода правил 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.07.2021	
3	в спальном помещении в которых расположено 10 и более спальных мест отсутствует второй эвакуационный выход	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.07.2021	
4	имеющиеся знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации выполнены не в фотолюминесцентном исполнении	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 23, п. 36, п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3.1, п. 3.11 Приказа МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной	19.07.2021	

		<p>безопасности « Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03, п. 5.5 свода правил 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.4, таб. К1, таб. Л1, таб. Л2, п. 6.2.6 ГОСТ 12.4.026. -2015 « Системы стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», п. 4.1, п.4.2. п. 4.2.1, п. 5.1, п. 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143.2009 « Системы стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</p>		
5	дверь в электрощитовую не противопожарная	<p>в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 88, таб.24 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4, п.5.1.2 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	19.07.2021	
6	декларация пожарной безопасности не соответствует.	<p>- в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1, п. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 « Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»</p>	19.07.2021	

7	двери на путях эвакуации не оборудованы устройством для самозакрывания	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.07.2021	
8	автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнена с нарушением	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.4, п.7, п. 11 Приказа МЧС от 18.06.2003 № 315 « Об утверждении норм пожарной безопасности « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03, НПБ 110-03, п. 3.1, п 3.2, п. 3.11 Приказа МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности « Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03, п.13.3.6, п.13.15.3, п.13.15.12 СП 5.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.07.2021	
9	ширина путей эвакуации не соответствует нормам	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.3 п.4.3.4 свода правил 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582764

Владелец Новикова Лилия Владимировна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025